

Nr sprawy: ZP/PN/26/4/17

Legnica, dnia 23.05.2017 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „**Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22**”. Etap I – rewaloryzacja.

W związku z wniesionym przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.) oraz pkt. VIII ”Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ, Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowieź):

### Pytanie nr 1:

Proszę udostępnić specyfikację dźwigu osobowego. Informacje zawarte w PW są niewystarczające do wyceny urządzenia. Proszę podać parametry dźwigu (udźwig), standard wykończenia kabiny oraz drzwi, jakie wyposażenie kabiny ma być zamontowane?

### Odpowiedź:

#### Podstawowe wyposażenie:

- napęd hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia,
- kabina 140x140 cm, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach,
- drzwi narożnikowe, teleskopowe, wymiar światła 90 cm, stal nierdzewna,
- wysokość drzwi – zalecane 210 cm
- udźwig 630 kg/8 osób
- 4 poziomy zatrzymania,
- wykończenie wnętrza – stal nierdzewna,
- wyposażenie podstawowe – lustro, poręcz, oświetlenie sufitowe,
- Panel: a/ przycisk otwierania drzwi i alarm,
  - b/ oznaczenie alfabetem Braille>a
  - c/ wizualne i akustyczne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji,
  - d/ piętrowskazywacz,
  - e/ informacja głosowa
- sterowanie – awaryjny powrót na przystanek podstawowy w przypadku zaniku napięcia.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację czy wyposażenie biblioteki w meble i urządzenia ruchome wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak, proszę uzupełnić przedmiar.

**Odpowiedź:**

**Wyposażenie biblioteki w meble i urządzenia ruchome nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.**


**Pytanie nr 3:**

Proszę sprecyzować jaki system chłodzenia pomieszczeń należy zastosować i wycenić, gdyż są rozbieżności pomiędzy opisem, rysunkami i przedmiarem robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej – Rozdział IV SIWZ. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Jeżeli Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.**

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

**DYREKTOR**  
Legnickiej Biblioteki Publicznej  
  
**Anna Gątownska**

*„Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja. .*

*Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby; Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.*